

АТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

\*\*\*\*\*

Апас муниципаль район

\*\*\*\*\*

Жаваплылыгы чикләнгән  
жәмғиятъ  
«ЖилКомСервис»



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

\*\*\*\*\*

Апастовский муниципальный район

\*\*\*\*\*

Общество с ограниченной  
ответственностью  
“ЖилКомСервис”

## ООО “ЖилКомСервис”

422350, п.г.т. Апастово, улица Мусы Джалиля, 13, телефон 2-15-64. бухг./факс 2-21-14

Исх. № 22 врезка

«03 » декабря 2014г

Исламовой Расиле Ганиевне

Проживающей по адресу: РТ, Апастовский  
район, пгт Апастово, ул. Молодежная д. 34 а кв. 19

### Техническое условие

На устройство водопровода к жилому дому по адресу РТ, Апастовский район, с. Апастово, ул. Г.Гафуровой д. 21 ООО «ЖилКомСервис», выдаёт следующие технические условия:

1. От существующей водопроводной сети по ул. Г.Гафуровой д. 21 труб d=110 мм. Расстояние от трассы до жилого дома 20м.
2. В точке врезки необходима установка запорной арматуры и устройство смотрового колодца.
3. Диаметр п/э труб подводящего водопровода к жилому дому от основной трассы предусмотреть не более 25 мм.

Имеется разрешение (ордер) № 105-14 от 03.12.2014 согласованное с архитектором района  
Согласовано с Исполкомом Апастовского сельского поселения  
Прокладка сетей водоснабжения согласована с АРЭГС  
Прокладка сетей водоснабжения согласована АРУЭС  
Прокладка сетей водоснабжения согласована РЭС

Технические условия действительны до «03 » декабря 2015 года

Директор  
ООО «ЖилКомСервис»:



А.Ш.Мухаметшин