

Директору ООО «ЖилКомСервис»
Мухаметшину А.Ш.

От Исламовой Расили Ганиевны
проживающей по адресу: в РТ, Апастовский
муниципальный район, пгт Апастово, ул. Молодежная
д. 34 а кв. 19

Заявление.

Прошу Вас выдать техусловие на одну врезку
водопровода в существующие сети и провести своими силами
водопровод к жилому дому по адресу с. Апастово, ул.
Г.Гафуровой д. 21

«03 » декабря 2014 г

(подпись)

Исламова Р.Г.

1. От существующей водопроводной сети по ул. Г.Гафуровой д. 21 труб
d=110 мм. Расстояние от трассы до жилого дома 20м.
2. В точке врезки необходимо установить нижнюю арматуру и устройство
смотрового колодца.
3. Диаметр п/з трубы подающего водопровода к жилому дому от основной
трассы не должен быть более 25 мм.

Настоящее разрешение (архив) № 103-14 от 03.12.2014 согласовано с
архитектурным районом
Согласовано с Начальником Апастовского районного поселения
Прокладка сетей инженерно-технических сетей согласована с АРЭГС
Прокладка сетей инженерно-технических сетей согласована с КРУЭС
Прокладка сетей инженерно-технических сетей согласована с Рос

Техническое задание выполнено 03 декабря 2015 года

Директор

ООО «ЖилКомСервис»